

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное Управление МЧС России по Свердловской области, г. Екатеринбург ул. Шейнкмана 84а**

(наименование территориального органа МЧС России)

**Тел. 217-44-09, 371-10-08. Факс 8 (343) 371-65-53 gu-mchs@mail.ru**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**управление надзорной деятельности и профилактической работы**

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда Свердловской области,**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**г. В-Салда ул. Парковая 4 Тел. 8 (34345) 5-00-90, tond-V.Salda@mail.ru**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 27/1/15**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №51  
«Вишенка» комбинированного вида**

имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),  
собственника, имущества и т.п.)

**во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Верхнесалдинского ГО, ГО  
Нижняя Салда по пожарному надзору Бугаева Георгия Антоновича**

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в  
период с 15 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин. "29" июня 2021 г.; с 14 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин. "30"  
июня 2021 г. проведена проверка ст. инспектором ОНДиПР Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя  
Салда ст. лейтенантом внутренней службы Кольцовым Данилом Андреевичем

**Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №51  
«Вишенка», по адресу: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Устинова, д. 25/1**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов)

по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

**совместно с И.О. заведующего МАДОУ «Детский сад №51 «Вишенка» Петровой Еленой  
Анатольевной**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает только выполненные)
1	2	3	4	5
1.	Привести пожарную сигнализацию в соответствие с требованием действующих нормативных документов по пожарной безопасности (Срок эксплуатации действующей пожарной сигнализации на объекте более 10 лет)	п. 54 ППР в РФ.	01.06.2022	

	В спальном помещении групповой ячейки №9 покрытия полов выполнить из материала с классом пожарной опасности не выше КМ2.	ст.134 ч. 7 № 123-ФЗ от 22.07.08г «Тех. регламент о требованиях ПБ»	01.06.2022	
3.	Покрытия полов в коридоре 2 этажа выполнить из материала с классом пожарной опасности не выше КМ2.	п. 54 ППР в РФ.	01.06.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:


- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- собственники имущества;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Гос. инспектор по пожарному надзору Кольцын Д. А.

«30» июня 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

«30» июня 2021 г.



*и.о. заведующего*  
*Генерова Е.А.*  
 \_\_\_\_\_  
 (должность, фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575822

Владелец Морозова Ольга Викторовна

Действителен с 24.01.2022 по 24.01.2023